

# 用戶管線簡易自我檢查

敬愛的用戶您好：

因應「新型冠狀病毒」疫情發展未艾，謹提供「用戶簡易自我檢查表」，供貴戶自行檢查，以維護用氣安全。

## 天然氣管線是否漏氣之自我檢查方法：

- 請用肥皂泡沫敷於所有天然氣管線上，如發現泡沫有如吹氣球般漸漸增大，即為漏氣。
- 如聞到瓦斯味道，或在不使用時發現瓦斯表有轉動現象，即為漏氣。
- 若發現漏氣情況，請先關閉表前總開關，用戶可逕洽公用天然氣導管承裝業更換。
- 請檢查瓦斯管線有無銹蝕現象，如有銹蝕將使管線破裂漏氣，表前管線請通知本公司處理，表後管線請用戶逕洽公用天然氣導管承裝業更換。

## 天然氣器具性能及通風情況檢查：

- 熱水器具應經常保持良好的性能，如過於老舊或點火不良者，易產生燃爆，應立即更換。
- 熱水器具四周不得放置易燃物品(如紙張、油等)，以防引燃造成火災。
- 熱水器具應安裝於通風良好處，因通風不良，燃燒不完全將產生有毒的一氧化碳，尤其是熱水器，務請安裝於室外通風良好處，以防一氧化碳中毒。
- 熱水氣安裝在陽台，與外界隔絕通風不良者，則應加裝排氣裝置及進出氣口。

## 瓦斯爐具軟管、開關球閥檢查：

- 軟管不得置於爐火上方(易引燃軟管及內存氣體，應移至爐火下方)或有壓折(易使軟管破裂、漏氣或閉塞不通)、漏氣老化及引起火災危險之現象。
- 檢查瓦斯開關或球閥是否失靈，並養成使用後隨手關閉開關的習慣，在就寢或外出前，應確實檢查，以防意外發生。

**欣彰天然氣股份有限公司 關心您用氣平安！**