

附表四

欣彰天然氣股份有限公司
家庭、商業、服務業用戶管線定期檢查改善建議通知單

用戶編號	姓名	連絡電話	檢查日期
專用表外瓦斯管	<input type="checkbox"/> 被遮蔽不能維護，應立即改善		
計量表	<input type="checkbox"/> 被遮蔽或位於室內不能維護或抄表，請拆除遮蔽物或遷移表位		
表內管	<input type="checkbox"/> 位置不合適_____ <input type="checkbox"/> 固定不良_____ <input type="checkbox"/> 腐蝕（在_____） <input type="checkbox"/> _____		
各項開關	<input type="checkbox"/> 表前開關被遮蔽無法操作，請立即改善 <input type="checkbox"/> _____開關漏，請立即改善 <input type="checkbox"/> _____		
安全距離	<input type="checkbox"/> 計量表與發熱物體距離過近（<30公分），請立即改善。 <input type="checkbox"/> 表內管與發熱物體距離過近（<20公分），請立即改善。 <input type="checkbox"/> 爐具與其他可燃物距離（<20公分），應立即改善。 <input type="checkbox"/> 管線與電源線距離過近（<15公分），請立即改善。		
氣密測試	<input type="checkbox"/> 漏氣（位置在 <input type="checkbox"/> 表前閥 <input type="checkbox"/> 計量表 <input type="checkbox"/> 表內管線 <input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> _____），應即關閉開關停止使用		
緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 貴戶裝有自動遮斷設備，應請專業人員做定期保養檢查		
其它	<input type="checkbox"/> 熱水器裝置之環境有通風不良之虞，建請改善 <input type="checkbox"/> 未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第七條規定，得拆表停止供氣，請儘速洽本公司或合格公用天然氣導管承裝業辦理裝設或變更工程，以維管線使用安全		
<p>●以上<input checked="" type="checkbox"/>缺失共____項，事關 貴用戶及公共安全，請速予處理或洽本公司辦理申請改善</p> <p>●有漏氣時，應即關閉開關停止使用，未修復前不得使用，以確保安全</p> <p>●使用熱水器時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒</p> <p>●如有疑問請撥服務電話：</p> <p><input type="checkbox"/>總 公 司：彰化市中山路三段708-31號 電話：(04)7322101</p> <p><input type="checkbox"/>豐原營業所：神岡區大富路20巷36號 電話：(04)-2526-3127</p> <p><input type="checkbox"/>台中港營業所：沙鹿區中山路493-13號 電話：(04)-2662-3497</p>			
檢查人員		用戶簽章	

第一聯公司存查聯（黏貼於檢查紀錄表後方存查）

第二聯用戶收執聯